

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego nr sprawy DA.323.2.3013

Nazwa zadania: Zakup z dostawą i montażem urządzeń gastronomicznych do pracowni gastronomicznej 6-cio stanowiskowej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich

Pytanie nr 1.

Poz 1. Opis przedmiotu zamówienia kuchnia elektryczna z piekarnikiem konwekcyjnym

Czy dopuszczają Państwo kuchnie o mocy całkowitej 17,4 kW wymiary piekarnika:660x440x285 GN 1/1 oraz wymiarach 800x700x850

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Ze względu na precyzyjne techniczne przyłącze energii, nie może być większa moc, niż jest zawarta w specyfikacji. Wymiary piekarnika muszą być takie jakie są podane w specyfikacji, ze względu na projekt technologiczny i na późniejsze jego wykorzystanie.

Pytanie nr 2.

Poz 2. Opis przedmiotu zamówienia płyta grillowa elektryczna ryflowana

Czy dopuszczają Państwo płytę o mocy 4,0 KW i wymiarach 400x700x850?

Czy dopuszczają Państwo płytę złożoną z 2 elementów (płyta + podstawa szafkowa)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Ze względu na to iż Państwo oferujecie płytę grilową o większej mocy a nie taką jaka jest zawarta w specyfikacji dotyczy tego samego problemu co w poz 1. Wymiar urządzeń musi być taka jaka jest podana w specyfikacji.

Pytanie nr 3.

Poz 6. Opis przedmiotu zamówienia rozdrabniacz odpadków organicznych

Czy dopuszczają Państwo rozdrabniacz o wymiarach 398 mm, średnica 220 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Przyłącze odprowadzające odpady poprodukcyjne jest wykonane o grubości 210 mm, natomiast wysokość rozdrabniacza nie może być wyższa niż jest podana w specyfikacji ponieważ pod rozdrabniaczem jest przewidziany i zaprojektowany odpowiedni regał z półkami.

Wyjaśnienie:

W trakcie rozpoznania rynku przed rozpoczęciem niniejszego postępowania zamawiający precyzyjnie określił swoje wymagania w zakresie specyfikacji sprzętowej. Pracownia gastronomiczna jest już odpowiednio przyszykowana pod wymiar urządzeń i poboru energii elektrycznej urządzeń + - min. odchylenia. Zamawiający uzyskał odstępstwa od Sanepidu i jest zobowiązany do przestrzegania w maksymalnym stopniu zatwierdzonego projektu.

Mariusz Sobczyk (członek komisji przetargowej) tel.kom.728376120

- spec. d/s. gastr. i produkcji w ZSEH Kołobrzeg