

**Wykaz stolarki drzwiowej w wykonaniu przeciwpożarowym na potrzeby wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej.**

Lp.	Rodzaj drzwi	Ilość	Orientacja	Kolor	Miejsce montażu	Wypożenie
1.	Drzwi stalowe pełne z framugą EI 30 90/200* samozamykacz w zawiasach	1 szt.	prawe	popiel, biały (lub inny jasny w standardzie)	poddasze	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
2.	Drzwi stalowe pełne z framugą EI30 90/200* samozamykacz w zawiasach	1 szt.	lewe	pomarańczowy RAL 2011	II piętro	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
3.	Drzwi stalowe pełne z framugą EI30 90/200* samozamykacz w zawiasach	2 szt.	prawe	pomarańczowy RAL 2011 biały RAL 9016	I piętro przyziemie	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
4.	Drzwi stalowe z przeszkleniem 45x60 cm z framugą EI30 90/200* samozamykacz w zawiasach	1 szt.	prawe	pomarańczowy RAL 2011	parter	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
5.	Drzwi stalowe z przeszkleniem 45x60 cm z framugą EI30 90/200* samozamykacz w zawiasach	1 szt.	lewe	pomarańczowy RAL 2011	przyziemie	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
6.	Drzwi wewnętrzne - drewniane pełne z framugą EI 30 90/200* samozamykacz	1 szt.	prawe	dąb piaskowy (lub podobny)	parter 102	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami
7.	Drzwi wewnętrzne - drewniane pełne z framugą EI 30 90/200* samozamykacz	1 szt.	prawe	dąb piaskowy (lub podobny)	parter I102	z klamką ze stali nierdzewnej, wkładką i kluczami

\* Wymiar w świetle ościeżnicy