

Kołobrzeg, dnia 31 maja 2019 roku

Sprawa nr DA.322.1.2019

Komunikat nr 2

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstw od zapisów w projekcie robót, polegające na możliwości zastosowania rozwiązań równorzędnych w następujących pozycjach:

1. W zakresie napowietrzenia klatki schodowej K4 dopuszcza się realizację kompensacji powietrza poprzez 2 okna, w miejsce planowanego jednego. Napowietrzenie realizowane będzie poprzez 4 z 6 skrzydeł o wymiarze 0,76 x 1,56 m, o powierzchni 1.19 m² (łącznie powierzchnia napowietrzania $4 \times 1.19 \text{ m}^2 = 4.76 \text{ m}^2$, przy minimalnej powierzchni napowietrzania wynoszącej 4,73 m²). Okna nie muszą posiadać klasy odporności ogniowej, co oznacza, że mogą być wykonane z PCV, skrzydła mają być otwierane na zewnątrz.
2. Drzwi stanowiące obudowę klatki schodowej K4 EIS30 – mogą być płycinowe drewniane.
3. Drzwi wydzielające między recepcją a korytarzem z prawej strony od wejścia EIS 60 - mogą być drewniane.
4. Drzwi do kompensacji powietrza od strony ul. JP II (klatka K3) mogą być wykonane jako jednoskrzydłowe, jednakże dodatkowo jako napowietrzanie należy uwzględnić okno owalne znajdujące się na parterze w obrębie klatki schodowej. Minimalna powierzchnia kompensacji napowietrzenia powinna wynosić 3,55 m² (w tym skrzydło drzwi 1,20 x 2,0 m = 2,40 m², naświetle nad drzwiami pow. 0,6 m², okno owalne pow. 0,6 m²).

Dyrektor Zespołu Szkół
Zbigniew Stankiewicz

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz