



UWAGA!
1. ELEKTROZACZEPY DRZWI PPOŻ.
STEROWANE Z CENTRALI
SYGNALIZACJI POŻARU

2. DOPUSZCZA SIĘ STEROWANIE
SYSTEMU ODDYMIANIA Z CZUJEK SSP

LEGENDA:

PRZYCISK ROP

CZUJKA DYMU

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCH. K3			
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 12			
RZUT II PIĘTRA			
	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
ROP-INSTAL JÓZEF KUCHAR	CNBOP-PIB 79/2013 CNBOP-PIB KNP 22/249/2013 CNBOP-PIB KNP 22/269/2013	10.2016	
		10.2016	