





UWAGA!
W CELU MONTAŻU OKIEN ODDYMIAJĄCYCH
NIEZBĘDNE JEST OPRACOWANIE NA ETAPIE
WYKONAWCZYM PROJEKTU BUDOWLANEGO
WRAZ Z UZYSKANIEM UZGODNIEŃ PPOŻ.

OKNA ODDYMIAJĄCE VELUX SK08 O WYM. 1140 x 1398
O POW. CZYNNEJ ODDYMIANIA 0,70 m² KAŻDE
LOKALIZACJA W SZCZYCIE KLATKI SCHODOWEJ

- LEGENDA:**
-  PRZYCISK ROP
 -  CZUJKA DYMU
 -  CENTRALA ODDYMIANIA
 -  PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT

UWAGA!
1. ELEKTROZACZEPY DRZWI PPOŻ.
STEROWANE Z CENTRALI
SYGNALIZACJI POŻARU

2. DOPUSZCZA SIĘ STEROWANIE
SYSTEMU ODDYMIANIA Z CZUJEK SSP

| SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCH. K3 | | | |
|---|---|---------|---------|
| CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 12 | | | |
| RZUT PODDASZA | | | |
| | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| ROP-INSTAL JÓZEF KUCHAR | CNBOP-PIB 79/2013 CNBOP-PIB KNP 22/249/2013 CNBOP-PIB KNP 22/269/2013 | 10.2016 | |
| | | 10.2016 | |