



OKNA ODDYMIAJĄCE VELUX SK08 O WYM. 1140 x 1398
O POW. CZYNNEJ ODDYMIANIA 0,70 m² KAŻDE
LOKALIZACJA W SZCZYCIE KLATKI SCHODOWEJ

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCH. K4			
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 12			
RZUT PODDASZA			
	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
ROP-INSTAL JÓZEF KUCHAR	CNBOP-PIB 79/2013	10.2016	
	CNBOP-PIB KNP 22/249/2013 CNBOP-PIB KNP 22/269/2013		
		10.2016	