



OKNA ODDYMIAJĄCE VELUX SK08 O WYM. 1140 x 1398
O POW. CZYNNEJ ODDYMIANIA 0,70 m² KAŻDE
LOKALIZACJA W SZCZYCIE KLATKI SCHODOWEJ

UWAGA!
1. ELEKTROZACZEPY DRZWI PPOŻ.
STEROWANE Z CENTRALI
SYGNALIZACJI POŻARU

2. DOPUSZCZA SIĘ STEROWANIE
SYSTEMU ODDYMIANIA Z CZUJEK SSP

UWAGA!
1. ELEKTROZACZEPY DRZWI PPOŻ.
STEROWANE Z CENTRALI
SYGNALIZACJI POŻARU

2. DOPUSZCZA SIĘ STEROWANIE
SYSTEMU ODDYMIANIA Z CZUJEK SSP

LEGENDA:	
	PRZYCISK ROP
	CZUJKA DYMU
	ELEKTROTRZYMACZ

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCH. K4			
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			
78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 12			
RZUT II PIĘTRA			
	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
ROP-INSTAL JÓZEF KUCHAR	CNBOP-PIB 79/2013	10.2016	
	CNBOP-PIB KNP 22/249/2013 CNBOP-PIB KNP 22/269/2013		
		10.2016	