BAR
P: 11,02 m²
H: 311 cm

ZAPLECZE
P: 2,77 m²
H: 311 cm

WC
P: 2,42 m²
H: 311 cm

WC
P: 2,56 m²
H: 311 cm

POM. GOSP.
P: 2,74 m²
H: 311 cm

PRZEDSIONEK
P: 11,73 m²
H: 311 cm

HP-25

EI 30

K2

KL. SCHODOWA
P: 11,11 m²

OKNO DO KOMPENSACJI POWIETRZA
TRÓJSKRZYDŁOWE, O WYM. SKRZYDŁA 0,76m x 1,56m
OTWIERANE AUTOMATYCZNIE NA ZEWNĄTRZ

EI60

EI60

POK. DYREKTORA
P: 23,92 m²
H: 390 cm

SEKRETARIAT
P: 23,26 m²
H: 396 cm

SALA KOMPUTEROWA
P: 19,65 m²
H: 395 cm

KORYTARZ
P: 8,69 m²
H: 396 cm

EI30

POKÓJ ROZMÓW
P: 8,41 m²
H: 397 cm

PSYCHOLOG
P: 8,91 m²
H: 397 cm

WC
P: 1,82 m²
H: 254 cm

HALL
P: 9,97 m²
H: 395 cm

WC
P: 2,12 m²
H: 395 cm

EI60

+1,74

K5

+0,67

KL. SCHODOWA
P: 6,80 m²

ZAPLECZE
P: 11,09 m²
H: 396 cm

EI30

RECEPCJA
P: 13,66 m²
H: 396 cm

EIS60

K4

HP-25

KOMUNIKACJA
P: 83,02 m²
H=393

EI30

EI30

EI30

EI60

EI30

ZAPLECZE
P: 2,99 m²
H: 257 cm

WC
P: 1,48 m²
H: 260 cm

SALA KONFERENCYJNA
P: 84,45 m²
H: 353 cm

103
POK. BIUROWY
P: 19,61 m²
H: 397 cm

PRZECHOWALNIA BAGAŻU
P: 14,91 m²
H: 383 cm
H=383
H=250
H=250
+0,02

KOMUNIKACJA
P: 22,53 m²

WC

DRZWI ROZSUWANE POŁĄCZONE Z SSP

UWAGA!

1. ELEKTROZACZEPY DRZWI PPOŻ. STEROWANE Z CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU

2. DOPUSZCZA SIĘ STEROWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA Z CZUJEK SSP

LEGENDA:

- PRZYCISK ROP
- CZUJKA DYMU
- ELEKTROTRZYMACZ
- SIŁOWNIK OKIENNY

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCH. K4

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 12

RZUT PARTERU

	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
ROP-INSTAL JÓZEF KUCHAR	CNBOP-PIB 79/2013 CNBOP-PIB KNP 22/249/2013 CNBOP-PIB KNP 22/269/2013	10.2016	
		10.2016	